



ООО "ПАРОК" 171277, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Изоплит,
ул. Пионерская, д.20, тел./факс 8-800-770-78-48, www.paroc.ru



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 680

Наименование продукта **PAROC CES 40CS50 151 1200×1200**

ТУ 5762-002-48956966-2013

Назначение **Теплоизоляционное изделие. Плита для сэндвич-панелей.**

Изготовитель ООО «ПАРОК»

№ артикля 8559803

Партия № 555

Количество партии 40,4т

Количество поддонов 134

№ производственного заказа 1041926

Дата изготовления 21.05.2018г

Количество плит на поддоне 16

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Результаты испытаний
1	Внешний вид	В соответствии с ТУ	<i>соответ</i>
2	Толщина, мм	150-154	<i>151,9</i>
3	Ширина, мм	1195-1205	<i>1200</i>
4	Длина, мм	1190-1210	<i>1200</i>
5	Плотность, кг/м ³	76 (±10%)	<i>78</i>
6	Отклонение от прямоугольности, мм/м не более	5	<i>0</i>
7	Отклонение от плоскостности, мм не более	6	<i>1</i>
8	Предел прочности при сжатии, кПа, не менее	50	<i>63,5</i>
9	Предел прочности на сдвиг, кПа, не менее	36	<i>42,4</i>
10	Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее	100	
11	Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м ² , не более	1	<i>0,1</i>
12	Водопоглощение при длительном частичном погружении, кг/м ² , не более	3	<i>0,3</i>

Заключение отдела продукта и качества: соответствует ТУ 5762-002-48956966-2013

Сертификат соответствия (обязательная сертификация) № С-RU.ЭО30.В.00017 до 23.12.2020 г.

Анализ выполнил

Мастер смены

Менеджер отдела продукта и качества



Егорова И.И.
(подпись)

Козлова Ю.А.
(подпись)

Козлова Ю.А.