



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ14.Н00250

№ ПС 002923

Срок действия с 13.10.2017 г. по 12.10.2022 г.

Код ОК 034-2014 25.11.23.119
(ОКПД2)

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7308905100

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «РосСельПром»

Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.18, лит. А, офис 215
ОГРН: 1117847078414. Телефон: +78126772173. E-mail: rsp@rsp.spb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

ООО «РосСельПром»

Адрес: 188351, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Терволово,
ул. Ленинградская, дом 15, литера Я. ОГРН: 1117847078414.
Телефон: +78126772173. E-mail: rsp@rsp.spb.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖЦЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРТА»,
141315, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 20А.
Телефон: 8(495)143-21-30. E-mail: info@os-pozhtsert.ru
ОГРН 1145053000157. Свидетельство № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести

Сэндвич-панели металлические стеновые с толщиной металла 0,5-0,7 мм, типа
«ПС-МВ» и с минераловатным утеплителем плотностью от 80 до 120 кг/м³, общей
толщиной от 50 до 300 мм, выпускаемые по ТУ 5284-002-90767745-2011.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и
ограждающие конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные.
Метод испытания на пожарную опасность». См. Приложение (Бланк № ПС
001993).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 0471/М-Д-17, 0472/М-Д-17, 0473/М-Д-17,
0474/М-Д-17, 0475/М-Д-17 от 11.10.2017 г. ООО «ЦЕРТА» ИЛ
«ПОЖЦЕРТА», № ССБК RU. 21ПБ14 до 26.11.2018г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5284-002-90767745-2011. Сертификат соответствия ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 № ЕК.RU.ООС.СМК-00197 от 12.10.2017 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Я.О. Ласкина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ14.Н00250

№ ПС 001993

1. Сэндвич-панели металлические стеновые с толщиной металла 0,5-0,7 мм, типа «ПС-МВ» и с минераловатным утеплителем плотностью от 80 до 120 кг/м³, общей толщиной от 50 до 300 мм, выпускаемые по ТУ 5284-002-90767745-2011:

- при толщине 50-60 мм предел огнестойкости EI 45
 - при толщине 80 мм предел огнестойкости EI 60
 - при толщине 100 мм предел огнестойкости EI 90
 - при толщине 120-300 мм предел огнестойкости EI 150
- Класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403-2012

Руководитель
(заместитель руководителя)

Я.О. Ласкина

Эксперт

А.В. Колчин

