



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ42.Н00067

№ ПС 010454

Срок действия с 30.09.2025 г. по 29.09.2028 г.

Код ОК 034-2014 25.11.23.161
(ОКПД2)

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7308905100

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "РСП Сэндвич Панели"
ОГРН 1117847078414

Адрес: 192019, город Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д. 18 литер А, помещ. 12н
офис 217, тел.: +7 (812) 677-21-73. E-mail: rsp@rsp.spb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "РСП Сэндвич Панели"

Адрес производства: 188351, Ленинградская область, Гатчинский район,
ул. Ленинградская, д.15/7, тел +7 (812) 677-21-73. E-mail: rsp@rsp.spb.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «Европейское Качество» Общества с ограниченной ответственностью
«Европейское Качество», 119634, город Москва, муниципальный округ
Ново-Переделкино вн.тер.г., Лукинская ул., д. 16, к. 1, помещ./ком. П/12.
ОГРН 1227700022747. Свидетельство № ССБК RU.ПБ42 до 16.08.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Сэндвич-панели металлические кровельные с толщиной металла от 0,45 мм - 0,7 мм,
типа «ПК-МВ» и с минераловатным утеплителем плотностью от 100 до 130 кг/м³,
общей толщиной от 80 до 265 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-90767745-2017.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». См. приложение (Бланк № ПС 007483).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 9/25-62С, № 9/25-63С, № 9/25-64С,
№ 9/25-65С, № 9/25-66С от 23.09.2025 года, выданные
ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», аттестат № ССБК RU. 21ПБ23
до 24.08.2027 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.11.23-002-90767745-2017.
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ ЕК.RU.OOC.СМК-00476 от 26.09.2025 года.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 **Б.В. Панова**

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 **А.И. Моисеева**





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ42.Н00067

№ ПС 007483

Перечень продукции, на который распространяется действие сертификата

1. Сэндвич-панели металлические кровельные с толщиной металла 0,45-0,7 мм, типа «ПК-МВ» и с минераловатным утеплением плотностью от 80 до 120 кг/м³, общей толщиной от 50 до 265 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-90767745-2017:

Предел огнестойкости

для панелей толщиной 60-100 мм – RE 15 (с равномерно распределенной нагрузкой 150 кг/м² с пролетом 1,2 м),

для панелей толщиной 100-120 мм – RE 30 (с равномерно распределенной нагрузкой 180 кг/м² с пролетом 1,5 м),

для панелей толщиной 120-150 мм – RE 30, (с равномерно распределенной нагрузкой 200 кг/м² с пролетом 1,5 м),

для панелей толщиной 150-265 мм – RE 30 (с равномерно распределенной нагрузкой 240 кг/м² с пролетом 1,5 м),

Класс пожарной опасности конструкции –К0.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 В.В. Панова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 А.И. Моисеева

