



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ42.Н00068

№ ПС 010455

Срок действия с 30.09.2025 г. по 29.09.2028 г.

Код ОК 034-2014 25.11.23.161
(ОКПД2)

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7308905100

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "РСП Сэндвич Панели"
ОГРН 1117847078414

Адрес: 192019, город Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д. 18 литер А, помещ. 12н
офис 217, тел.: +7 (812) 677-21-73. E-mail: rsp@rsp.spb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "РСП Сэндвич Панели"

Адрес производства: 188351, Ленинградская область, Гатчинский район,
ул. Ленинградская, д.15/7, тел +7 (812) 677-21-73. E-mail: rsp@rsp.spb.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «Европейское Качество» Общества с ограниченной ответственностью
«Европейское Качество», 119634, город Москва, муниципальный округ
Ново-Переделкино вн.тер.г., Лукинская ул., д. 16, к. 1, помещ./ком. П/12.
ОГРН 1227700022747. Свидетельство № ССБК RU.ПБ42 до 16.08.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Сэндвич-панели металлические стеновые с толщиной металла от 0,45 мм - 0,7
мм, типа «ПС-МВ» и с минераловатным утеплителем плотностью от 80 до 110
кг/м³, общей толщиной от 50 до 300 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-
90767745-2017.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». См. приложение (Бланк № ПС 007484).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Протоколы испытаний № 9/25-67С,
№ 9/25-68С, № 9/25-69С, № 9/25-70С от 23.09.2025 года,
выданные ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», аттестат № ССБК
RU. 21ПБ23 до 24.08.2027 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.11.23-002-90767745-2017
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ ЕК.RU.OOC.CMK-00476 от 26.09.2025 года

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.В. Панова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


А.И. Моисеева





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ42.Н00068

№ ПС 007484

Перечень продукции, на который распространяется действие сертификата

1. Сэндвич-панели металлические стеновые с толщиной металла 0,45-0,7 мм, типа «ПС-МВ» и с минераловатным утеплением плотностью от 80 до 110 кг/м³, общей толщиной от 50 до 300 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-90767745-2017:

1. Предел огнестойкости:

для панелей толщиной от 50 мм – E15

для панелей толщиной от 100 мм – EI60,

для панелей толщиной от 120 мм – EI90,

Класс пожарной опасности - K0

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Панова
В.В. Панова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.И. Моисеева
А.И. Моисеева

